



## GEREEDMELDINGSFORMULIER WARMTE-INSTALLATIE

### Gereedmelding: verwarmingsinstallatie en warm tapwaterinstallatie

Projectomschrijving

Projectnummer

### Leveringsadres

Straatnaam

Woonhuis

nieuw / renovatie\*

\*doorhalen wat niet van toepassing is

Huisnummer

Bedrijf

nieuw / renovatie\*

Postcode

Plaats PURMEREND

### Verwarmingsinstallatie

Vorbereiding uitgevoerd door installateur

Datum

Paraaf installateur

Temperatuurregime SVP dt = 30°C/40°C, anders namelijk .... °C  
nominale bedrijfsdruk SVP: 4 bar x 1,5 = 6 bar

dp = 20 kPa

indien aangelegd op PN6 – afpersen op PN6 x 1,4 = 8,4 bar

indien aangelegd op PN10 – afpersen op PN10 x 1,4 = 14 bar

Type verwarming (Vloer / cv / lucht)	Ruimte	Vermogen	Debiet over aflever- set (liters/h)*	Gewenste installatie	Werkelijke instelling	Type ventiel
.....	Woonkamer	.....	.....	.....	.....	.....
.....	Woonkamer	.....	.....	.....	.....	.....
.....	Woonkamer	.....	.....	.....	.....	.....
.....	Keuken	.....	.....	.....	.....	.....
.....	Bijkeuken	.....	.....	.....	.....	.....
.....	Badkamer	.....	.....	.....	.....	.....
.....	Badkamer	.....	.....	.....	.....	.....
.....	Slaapkamer 1	.....	.....	.....	.....	.....
.....	Slaapkamer 2	.....	.....	.....	.....	.....
.....	Slaapkamer 3	.....	.....	.....	.....	.....
.....	Slaapkamer 4	.....	.....	.....	.....	.....
.....	Hal	.....	.....	.....	.....	.....
.....	Zolder	.....	.....	.....	.....	.....
.....	Garage	.....	.....	.....	.....	.....
.....	<b>Totaal</b>	.....	.....	.....	.....	.....

\*Waterhoeveelheid ten behoeve van C.V.-installatie (af te lezen op warmtemeter)

De geconstateerde ontwerp-afwijking: zie meldingsbericht d.d.

De geconstateerde installatie-afwijking:

### Warm tapwaterinstallatie

CW klasse 4 / 5 / 6\*

Ondergetekende installateur verklaart bij ingebruikname dat bovenstaande naar waarheid is ingevuld en dat de aanleg / uitbreiding / wijziging van de in dit rapport vermelde installatie is gecontroleerd.

Eindcontrole uitgevoerd door:

Installateur

Datum

Paraaf installateur

(\*doorhalen wat niet van toepassing is)