



VOORWAARDEN EN RICHTLIJNEN

Voor het uitvoeren van werken in de nabijheid van warmteleidingen in eigendom van *Stadsverwarming Purmerend (SVP Distributie en Levering B.V. of SVP)*

In deze voorwaarden wordt aan Stadsverwarming Purmerend gerefereerd als SVP.

1. Bij werkzaamheden nabij warmteleidingen dien(t)(en):
 - met de hand ontgraven te worden;
 - rekening te worden gehouden met zowel de horizontale als verticale speling tussen de werkelijke ligging van de leidingen en de op de tekening(en)/bestanden aangegeven maten;
 - de juiste plaats en diepte van warmteleidingen door en op kosten van de uitvoerder van het werk d.m.v. proefgaten vastgesteld te worden;
 - de aanvulgrond onder en/of boven de warmteleidingen, vrij van puin e.d., doelmatig te worden verdicht;
 - aanwijzingen, gegeven door of namens SVP, met betrekking tot de veilige ligging van warmteleidingen onverwijld te worden opgevolgd;
2. Met het oog op de bereikbaarheid van de warmteleidingen mogen **obstakels** zoals **kraanbanen, keten, bouwmaterialen** enz. niet binnen **1,0 meter** van warmteleidingen geplaatst worden, dan wel op eerste aanzegging van de medewerker van SVP te worden verwijderd, zodat de mogelijkheid tot het uitvoeren van werkzaamheden aan de warmteleidingen te allen tijden gewaarborgd blijft;
3. De warmteleidingen mogen **niet** komen te liggen binnen een **afgesloten afrastering** van een werkterrein;
4. De tekeningen zijn globaal en uitsluitend gebaseerd op de **ligginggegevens** voor zover bij SVP bekend. De exacte ligging, zowel horizontaal als verticaal kan door tal van oorzaken afwijken. Dieptematen (indien vermeld) zijn altijd t.o.v. **NAP**. Van een "gebruikelijke" of constante diepteligging kan nooit worden uitgegaan;
5. De gegevens op verstrekte tekening(en) **geldt tot 1 maand** na datum van versturing en mogen uitsluitend worden gebruikt voor het in uw aanvraag omschreven project; de tekening(en) worden eenmalig gratis verstrekt;
6. **De voorwaarden / richtlijnen** alsmede de **tekeningen** dienen op het werk aanwezig te zijn en desgevraagd aan de met toezicht belaste medewerker van SVP te worden getoond;
7. **Palen, pennen**, of andere voorwerpen mogen niet in de grond geslagen worden in de nabijheid van warmteleidingen; **boringen / sonderingen** dienen te geschieden op minimaal **1,0 meter** van de leidingen;
8. Voorzover het tracé van de werkzaamheden dat van een warmteleiding **kruist**, is de enig veilige werkwijze, het eerst over het volle kruisingsvlak handmatig vrijgraven van de leidingen. Hierbij dient men te zorgen voor een deugdelijke opvangconstructie ter voorkoming van breuk. Minimale onderlinge afstand bij een kruising bedraagt **0,2 meter**;
9. **Bij ontgravingen over een lange lengte** evenwijdig aan warmteleidingen dient een minimale afstand te worden aangehouden gelijk aan 2x de diepteligging t.o.v. het maaiveld; bij korte ontgravinglengte wordt deze afstand kleiner en is afhankelijk van de diameter van de warmteleiding. Te bepalen door SVP.
10. **Heien van palen en/of trillen van damwand** dient te geschieden **3,0 meter** uit de leidingen. Uitvoering mag pas plaatsvinden nadat de door SVP aangegeven maatregelen zijn gerealiseerd;



11. Daar waar warmteleidingen worden **gekruid door bouwverkeer**, dient u bescherming (bijv. rijplaten) aan te brengen;
12. Daar waar men voornemens is om een bouwwerk te plaatsen op een perceel waar stadsverwarmingsleidingen in de grond liggen gelden de volgende rechten met betrekking tot het perceel, volgens Artikel 4 van de Algemene Voorwaarden Warmte Stadsverwarming Purmerend BV (versie 2014, te vinden op onze website):
 1. *De aanvrager en de gebruiker zullen toestaan dat zowel voor henzelf als ten behoeve van derden in, aan, op, onder of boven het perceel leidingen worden gelegd, aansluitingen tot stand worden gebracht, aftakkingen op reeds bestaande aansluitingen worden gemaakt, alsmede dat deze en bestaande leidingen, aansluitingen of aftakkingen worden in stand gehouden, onderhouden, uitgebreid, gewijzigd of weggenomen. De ten gevolge van deze werkzaamheden door het bedrijf aan de aanvrager/gebruiker toegebrachte directe schade zal door of vanwege het bedrijf worden hersteld of vergoed.*
 2. *De aanvrager en de gebruiker dragen ervoor zorg dat de leidingen, aansluitingen en aftakkingen als bedoeld in lid 1 goed bereikbaar zijn. Indien een of meer onderdelen daarvan niet goed bereikbaar zijn geworden door een handelen of nalaten van de aanvrager of de gebruiker of een voorganger daarvan, maant het bedrijf de aanvrager of gebruiker aan om binnen een redelijke door het bedrijf te stellen termijn de bereikbaarheid te herstellen. Indien dat niet gebeurt, heeft het bedrijf het recht op kosten van de aanvrager of gebruiker:*
 - a. *de belemmeringen weg te nemen;*
 - b. *wijzigingen in het tracé van de betreffende aansluiting(en), leiding(en) en/of aftakking(en) aan te brengen;*
 - c. *een of meer geheel nieuwe aansluitingen, leidingen en/of aftakkingen tot stand te brengen.*

Voor vragen over de warmteleidingen kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer 0299 410500. Indien gewenst en mogelijk helpen wij u. Hulp en aanwijzingen worden evenwel altijd "naar beste weten" gegeven en zij ontslaan de "grondroeder" nooit van diens verantwoordelijkheden.

Schades dient u ogenblikkelijk te melden bij onze storingsdienst: 0900-9807

SVP Distributie en Levering B.V.
Postbus 470
1440 AL Purmerend
Tel: 0299 - 410500
E-mail: klic@svpbv.nl

www.stadsverwarmingpurmerend.nl