

GEREEDMELDINGSFORMULIER WARMTE-INSTALLATIE

Gereedmelding: verwarmingsinstallatie en warm tapwaterinstallatie

Projectomschrijving:

Projectnummer:

Leveringsadres

Straatnaam:

Huisnummer:

Postcode:

Woonhuis* Nieuw* Renovatie* * aankruizen wat van toepassing is

Bedrijf* Nieuw* Renovatie *

Plaats:

Verwarmingsinstallatie

Vorbereiding uitgevoerd door installateur:

Datum:

Temperatuurregime SVP dt = 30°C /40°C , anders namelijk°C dp = 20 kPa

nominale bedrijfsdruk SVP: 4 bar x 1,5 = 6 bar indien aangelegd op PN6 – afpersen op PN6 x 1,4 = 8,4 bar indien aangelegd op PN10 – afpersen op PN10 x 1,4 = 14 bar

Type verwarming (Vloer / cv / lucht)	Ruimte	Vermogen	Debiet over afleverset (liters/h)*	Gewenste instelling	Werkelijke instelling	Type ventiel
.....	Woonkamer
.....	Woonkamer
.....	Woonkamer
.....	Keuken
.....	Bijkeuken
.....	Badkamer
.....	Badkamer
.....	Slaapkamer 1
.....	Slaapkamer 2
.....	Slaapkamer 3
.....	Slaapkamer 4
.....	Hal
.....	Zolder
.....	Garage
.....	Totaal

*Waterhoeveelheid ten behoeve van C.V.-installatie (af te lezen op warmtemeter)

De geconstateerde ontwerp-afwijking: zie meldingsbericht d.d.:

De geconstateerde installatie-afwijking:

Warm tapwaterinstallatie

CW klasse 4* 5* 6* * aankruizen wat van toepassing is

Ondergetekende installateur verklaart bij ingebruikname dat bovenstaande naar waarheid is ingevuld en dat de aanleg / uitbreiding / wijziging van de in dit rapport vermelde installatie is gecontroleerd.

Eindcontrole uitgevoerd door: Handtekening:

Naam installateur:

Datum: